



## OIB Richtlinie 2 10/2011 Rauchwarnmelder



wurde in die Bauordnung der Länder  
übernommen



**Legende**

■	Neu- und Umbauten + vorhandene Wohnungen
■	Neu- und Umbauten
■	in Vorbereitung
■	noch keine

Seit 2008	in Vlb, Tirol, Bgld, Wien
2011	in der Steiermark
2012	in Kärnten
2013	in OÖ
2015	in NÖ

**Rauchwarnmelder nach EN 14604** müssen **verpflichtend** für Neu- und Umbauten sowie Sanierungen von Wohnbereichen, Kindergärten und Beherbergungsbetrieben (in Kärnten auch Nachrüstung in bestehenden Wohnungen bis 30.06.2013) wie folgt eingebaut werden:

### 3.11 Rauchwarnmelder unvernetzt

in **Wohnungen + Häusern** in allen Aufenthaltsräumen (ausgenommen Küchen) und Gängen (wenn diese Fluchtwege von den Aufenthaltsräumen sind)  
Brandrauch muss frühzeitig erkannt und gemeldet werden

### 7.2.9 Rauchwarnmelder vernetzt

in **Kindergärten**, Horte, Schulen oder ähnlich genutzten Räumen  
in allen Aufenthaltsräumen und Gängen – w.o.

### 7.2.10 Rauchwarnmelder vernetzt + stromversorgt Beherbergungsbetriebe mit bis zu 30 Betten

in allen Gästezimmern und Gängen über die Fluchtwege  
geführt werden. Brandrauch muss frühzeitig erkannt und  
gemeldet werden

